

**СОГЛАСОВАНО:**

Директор студгородка ЮУрГУ  
Л.Н.Задорина

  
«16» августа 2008 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник Управления Безопасности  
Г.Е.Денисов

«    »                      2008 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **для проживающих в общежитиях студгородка по эксплуатации и содержанию автоматической пожарной сигнализации.**

Все жилые и общественные помещения общежитий оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, за исключением:

- помещений с мокрыми процессами;
- помещений для инженерного оборудования зданий, в которых отсутствуют горючие материалы;
- лестничных клеток.

Для эффективной работы пожарной сигнализации общежитий следует соблюдать следующие требования:

1. Самостоятельно не производить ремонт пожарной сигнализации.
2. Не вскрывать пожарные извещатели и не допускать обрывов подводящих проводов.
3. Без согласования с администрацией студгородка и отделом пожарной безопасности Управления Безопасности не производить перепланировку помещений, так как в каждом защищаемом помещении должно быть не менее двух пожарных извещателей.
4. Ремонтные работы жилых и общественных помещений (побелка, покраска, оштукатуривание и т.д.) необходимо производить после согласования с администрацией студгородка и отделом пожарной безопасности Управления Безопасности, так как при ремонте необходимо производить частичный демонтаж пожарной сигнализации, который производится техниками ОПБ УБ.
5. Об окончании ремонтных работ также необходимо поставить в известность ОПБ УБ для восстановления пожарной сигнализации.

**Восстановление работоспособности пожарной сигнализации при умышленном повреждении или самовольном демонтаже будет производиться за счет виновных лиц.**